

Ninz per la prevenzione nelle attività a rischio di incidente rilevante

Le linee guida espresse nell'allegato I del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 contemplano le attività di prevenzione da adottare nei casi in cui venga prevista la probabilità che possa verificarsi un incendio.

Le diverse attività vengono classificate di basso, medio ed elevato rischio; di massimo pericolo sono considerate quelle inerenti le fabbriche e depositi di esplosivi, le centrali termoelettriche, scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie, metropolitane, aree espositive commerciali di elevata superficie (10.000 m²), scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti, ospedali e case di riposo, uffici commerciali oltre 1000 dipendenti. Valutati i rischi ed identificati i pericoli di incendio è importante l'attuazione di metodologie d'intervento per l'eliminazione o la riduzione di tali pericoli.

Tra le misure di protezione rela-



tive in particolare alle vie di fuga ed agli spazi protetti in caso di incendio nello stesso decreto (all. III) vengono espressamente citate le porte tagliafuoco ed i sistemi antipanico in dotazione, come i maniglioni antipanico, quali componenti fondamentali ai fini della sicurezza.

La Ninz, quindi, per quanto di sua competenza contribuisce con le proprie produzioni di avanzata tecnologia ed ottimali a tutte le più rigorose norme europee a garantire le massime prestazioni di

protezione e resistenza al fuoco secondo quanto prescritto dal D.M. in questione. Per dimostrare quanto siano importanti i controlli e le manutenzioni delle chiusure tagliafuoco e degli accessori la Ninz mette a disposizione dei diretti interessati o degli Enti preposti alle verifiche tutta la documentazione on line (www.ninz.it) in modo tale che in ogni momento e da ogni luogo possa essere consultata dando così un ulteriore contributo alla prevenzione per la sicurezza antincendio.



NINZ spa - Ala (TN)

Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025

info@ninz.it - www.ninz.it