

# Procès-verbal

## Procédure de téléchargement

Produits : portes Proget - Univer

1) Le document de transport (DDT) contient une note indiquant que la documentation obligatoire peut être consultée sur le site [www.ninz.it](http://www.ninz.it) - **PROCES VERBAL**, et un code d'accès est fourni sur la facture correspondante (à des fins de confidentialité)

NOTE SUR LE  
DOCUMENT DE LIVRAISON

DOCUMENTATION OBLIGATOIRE

La déclaration de conformité, l'homologation et le manuel d'installation, d'usage et d'entretien, peuvent être téléchargés sur le site [www.ninz.it](http://www.ninz.it) - **PROCES VERBAL**, le code client est indiqué sur le bon de livraison.

2) Les factures clients Ninz incluant les codes d'accès requis par le site [www.ninz.it](http://www.ninz.it) - **PROCES VERBAL**, qui fournit différentes façons de télécharger le procès verbal

NOTE SUR  
LA FACTURE

DOCUMENTATION OBLIGATOIRE

La déclaration de conformité, l'homologation et le manuel d'installation, d'usage et d'entretien, peuvent être téléchargés sur le site [www.ninz.it](http://www.ninz.it) - **PROCES VERBAL** avec le code client

A) TÉLÉCHARGEMENT PAR DOCUMENT DE TRANSPORT (DDT)

Entrez le code client et les données concernant le document de livraison (DDT) à suivre: année, carnet de quittance B01, numéro du bon de livraison, pour afficher toutes les certifications liées au bon de livraison qui peut comprendre une ou plusieurs commandes.

B) TÉLÉCHARGEMENT PAR DONNÉES DE PRODUCTION

Entrez le code client et les données de production à suivre: année de production, ligne de vente, classe, numéro de production - pour afficher toutes les certifications liées à une porte spécifique.

Ces procédures fournissent aux clients Ninz une grande variété d'options pour l'affichage, la transmission ou le téléchargement de la documentation obligatoire: pour une commande totale ou partielle

Conclusion :

Tous les documents sont accessibles par différentes méthodes de recherche:

- par le **code d'accès + document de transport (DDT)**
- par le **code d'accès + données de production indiqués sur la plaque d'identification de la porte ou sur le bon de livraison ou sur la facture**

Connecter à l'internet en utilisant votre navigateur.

**En cas de problème il faut utiliser un navigateur Mozilla Firefox ou Google Chrome.**


Entrez l'adresse web suivante

<http://www.ninz.it>

Le portail fournit tous les renseignements, y compris la Certification des produits, comme illustré sur la page suivante.


1) Code d'accès + document de transport (DDT)

2) Code d'accès + données de production indiqués sur la plaque d'identification de la porte ou sur le bon de livraison ou sur la facture




# MORE THAN FIREDOORS

French



Site search



PRODUITS
NOUVEAUTÉS
ENTREPRISE
PROCÈS-VERBAL
RÉSEAU
TÉLÉCHARGEMENT
RÉFÉRENCES

🏠 > Certifications ?

## CERTIFICATIONS

**Recherche par Document De Transport (DDT)**

Année [AAAA]	<input type="text"/>
Carnet de quittances	<input type="text"/>
Nr. Document De Transport (DDT)	<input type="text"/>

**Recherche par Commande**

Service des Ventes	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Année (Exercice)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ligne Vente	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Numéro de Commande	<input style="width: 100%;" type="text"/>

**Recherche par Nr. Fabrication**



Année de Fabrication [AAAA]	<input type="text"/>
Ligne Vente	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Catégorie	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Numéro de Fabrication (From - To)	<input style="width: 100%;" type="text"/>


**Recherche par Code** CHERCHER

Code	<input style="width: 100%;" type="text"/>
------	---

Au cas de problèmes avec l'application "certification", merci de suivre ces instructions:

- utiliser navigateur **Mozilla Firefox** ou **Google Chrome**
- enregistrer le document sur l'ordinateur, **donc l'ouvrir et l'imprimer en utilisant votre lecteur de pdf**



NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Conditions de vente](#) | 
 [Confidentialité](#) | 
 [Intranet](#)


### Recherche des renseignements concernant le produit

Les différentes méthodes de recherche permettent de composer un livret complet ou partiel concernant les produits qui ont déjà été livrés, en sélectionnant les données liées à une ou plusieurs portes suite à une commande

The screenshot shows the NINZ FIREDOORS website interface. At the top, there is a navigation menu with items: PRODUITS, NOUVEAUTÉS, ENTREPRISE, PROCÈS-VERBAL (highlighted), RÉSEAU, TÉLÉCHARGEMENT, and RÉFÉRENCES. Below the menu, the page title is 'CERTIFICATIONS'. There are four search sections:

- Recherche par Document De Transport (DDT):** Includes input fields for 'Année [AAAA]', 'Carnet de quittances', and 'Nr. Document De Transport (DDT)'.
- Recherche par Commande:** Includes dropdown menus for 'Service des Ventes', 'Année (Exercice)', and 'Ligne Vente', plus an input field for 'Numéro de Commande'.
- Recherche par Nr. Fabrication:** Includes input fields for 'Année de Fabrication [AAAA]', 'Ligne Vente', 'Catégorie', and a range input for 'Numéro de Fabrication (From - To)'.
- Recherche par Code:** A single input field for 'Code' with a 'CHERCHER' button.

At the bottom of the page, there is a footer with contact information: 'NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025' and links for 'Conditions de vente', 'Confidentialité', and 'Intranet'.


Les méthodes alternatives de recherche seront en fonction des données détenues.

Avec le document de transport (DDT), vous pouvez consulter chaque commande qui a déjà été livrée et remonter jusqu'à une porte spécifique.



Si vous ne connaissez que les données de production, indiquées sur la plaque d'identification de la porte, fixée sur le champ du vantail, vous fournira les renseignements seulement sur cette porte

### Recherche par document de transport (DDT)

Entrez le code client (code), l'année de livraison (YYYY), carnet de quittances (B01) et le numéro de document de transport (qui sont notés sur le bon de livraison, puis cliquez sur chercher pour afficher les commandes.



MORE THAN FIREDOORS

French   
Site search 

PROCÈS-VERBAL
PRODUITS
NOUVEAUTÉS
ENTREPRISE
RÉSEAU
TÉLÉCHARGEMENT
RÉFÉRENCES

> Certifications
?

### CERTIFICATIONS

**Recherche par Document De Transport (DDT)**

Année [AAAA]	<input type="text" value="2010"/>
Carnet de quittances	<input type="text" value="B01"/>
Nr. Document De Transport (DDT)	<input type="text" value="6858"/>

**Recherche par Commande**

Service des Ventes	<input type="text"/>
Année (Exercice)	<input type="text"/>
Ligne Vente	<input type="text"/>
Numéro de Commande	<input type="text"/>

**Recherche par Nr. Fabrication**

Année de Fabrication [AAAA]	<input type="text"/>
Ligne Vente	<input type="text"/>
Catégorie	<input type="text"/>
Numéro de Fabrication (From - To)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

**Recherche par Code** CHERCHER

Code	<input type="text" value="XYXYX"/>
------	------------------------------------


Au cas de problèmes avec l'application "certification", merci de suivre ces instructions:

- utiliser navigateur **Mozilla Firefox** ou **Google Chrome**
- enregistrer le document sur l'ordinateur, **donc l'ouvrir et l'imprimer en utilisant votre lecteur de pdf**



in
NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| Conditions de vente | Confidentialité | Intranet

Les commandes des clients qui ont déjà été livrées avec le document de transport (DDT) sont affichées sous forme de liste.

Cliquez sur l'icône à gauche de l'écran-pour visualiser toutes les portes de la commande utiliser la fonction retour pour réinitialiser la page précédente.



MORE THAN FIREDOORS








French   
 



[PRODUITS](#) [NOUVEAUTÉS](#) [ENTREPRISE](#) [PROCÈS-VERBAL](#) [RÉSEAU](#) [TÉLÉCHARGEMENT](#) [RÉFÉRENCES](#)

[Home](#) > [Certifications](#) > [Liste des Commandes](#) ?

### LISTE DES COMMANDES

<b>Année</b>	2010	<b>Carnet de quittances</b>	B01	<b>Nr. Bordereau de livraison</b>	6858
--------------	------	-----------------------------	-----	-----------------------------------	------

	Service des Ventes	Exercice	Ligne Vente	Nr. Commande	Date Commande	Client
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03093	23/02/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	REV - REVER	659	01/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	UNI - UNIVER	1179	01/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03748	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03752	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03754	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03749	15/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025


[Conditions de vente](#) | [Confidentialité](#) | [Intranet](#)

A gauche de chaque article il y aura une icône qui vous fournira tous les détails concernant chaque porte.


L'affichage présente les numéros de production de la porte, le descriptif et la quantité.


A droite il y a une icône de PDF pour télécharger le livret de la porte

Lorsqu'on clique dessus, un message apparaît qui demande au client de bien vouloir patienter parce qu'un certain temps est nécessaire pour le téléchargement du dossier (1 à 3 minutes, en fonction du fichier et de la vitesse de la ligne ADSL du client) - cliquez sur OK pour continuer.



# MORE THAN FIREDOORS

French 




[PRODUITS](#) [NOUVEAUTÉS](#) [ENTREPRISE](#) [PROCÈS-VERBAL](#) [RÉSEAU](#) [TÉLÉCHARGEMENT](#) [RÉFÉRENCES](#)




[Home](#) > [Certifications](#) > [Liste des Commandes](#) > [Liste Lignes Commande](#) ?

## LISTE LIGNES COMMANDE

Service des Ventes	ITA	Exercice	10	Ligne Vente	UNI	Nr. Commande	1179
Date Commande	01/03/2010	Client	039227 - FIRESERVICE S.R.L.				

Nr. Ligne	Nr. Fabrication	Article	Emb. Article	Mesures	UM	Quantité	
1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000,0 x 2150,0 x 0,0	PZ	6	



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
 | [Conditions de vente](#) | [Confidentialité](#) | [Intranet](#)


Exemple du message affiché après avoir cliqué sur le logo PDF (à droite).

The screenshot shows the NINZ FIREDOORS website interface. At the top, there is a navigation menu with items: PRODUITS, NOUVEAUTÉS, ENTREPRISE, PROCÈS-VERBAL, RÉSEAU, TÉLÉCHARGEMENT, RÉFÉRENCES. Below the menu, the breadcrumb trail reads: Certifications > Liste des Commandes > Liste Lignes Commande. The main heading is "LISTE LIGNES COMMANDE".

Service des Ventes	ITA	Exercice	10	Ligne Vente	UNI	Nr. Commande	1179			
Date Commande	01/03/2010				R.L.					
Nr. Ligne	Nr. Fabrication	Article					Mesures	UM	Quantité	
1	1150219-1150224	UN0209 /					0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	

A dialog box is overlaid on the page with the following text:

Attention, l'affichage du livret peut prendre quelques instants!  
En fonction de la grandeur du fichier et de la vitesse de la connexion internet  
Souhaitez-vous continuer?

The dialog box has two buttons: "OK" and "Annulla".

At the bottom of the page, there is a footer with contact information: NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI.IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025. It also includes links for Conditions de vente, Confidentialité, and Intranet.

Les différentes sections du livret sont combinées pour créer un fichier PDF qui peut être enregistré sur l'ordinateur ou imprimé

Note: attendre l'achèvement du processus pour obtenir le livret complet.



Toutes les portes d'une commande peuvent être affichées en cliquant sur l'icône à gauche de l'élément sélectionné.

Cette page a toujours une icône à gauche de l'élément de produit qui sera utilisé pour afficher les détails de la porte.

Le numéro de production de la porte spécifique est affiché avec la classe, l'homologation (le cas échéant) et la date d'homologation (le cas échéant).


### Livret avec plusieurs numéros de production

Lorsque serait nécessaire un livret unique pour plusieurs numéros de production, un champ sur le côté droit permet de sélectionner plusieurs portes, en utilisant les étapes suivantes:

1. sélectionner le numéro de production
2. sélectionner l'icône PDF dans la partie supérieure du drapeau afin de préparer le livret.

### Livret numéro de production unique

Sur le côté droit de la porte il y a une icône de PDF qui peut être cliqué pour générer un livret pour une seule porte.



# MORE THAN FIREDOORS

French

[PRODUITS](#) [NOUVEAUTÉS](#) [ENTREPRISE](#) [PROCÈS-VERBAL](#) [RÉSEAU](#) [TÉLÉCHARGEMENT](#) [RÉFÉRENCES](#)

[Home](#) > [Certifications](#) > [Liste des Commandes](#) > [Liste Lignes Commande](#) > [Liste des Certifications](#)

## LISTE DES CERTIFICATIONS

Service des Ventes	ITA	Exercice	10	Ligne Vente	UNI	Nr. Commande	1179
Date Commande	01/03/2010	Client	039227 - FIRESERVICE S.R.L.		Nr. Ligne	1	
Article	UN0209 /789						
Emb. Article	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm						

	Nr. Fabrication	Catégorie	Année Fabrication	Nr. Homologation	Date Homologation		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	


NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
Conditions de vente | Confidentialité | Intranet

Tous les détails de la porte peuvent être affichés en cliquant sur l'icône à gauche



Cette page permet de sélectionner chaque composant du livret (le cas échéant), ou pour préparer un livret complet pour la porte, en utilisant les différentes icônes PDF:

- Livret complet
- Homologation
- Déclaration de conformité
- Première page
- Notices d'installation
- Notices d'installation pour un composant de la porte
- Etc.

Note: Les options affichées seront en fonction du type de produit et de la configuration choisie au moment de l'achat.



# MORE THAN FIREDOORS






French   
 




[PRODUITS](#)
[NOUVEAUTÉS](#)
[ENTREPRISE](#)
[PROCÈS-VERBAL](#)
[RÉSEAU](#)
[TÉLÉCHARGEMENT](#)
[RÉFÉRENCES](#)

[Home](#) >
 [Certifications](#) >
 [Liste des Commandes](#) >
 [Liste Lignes Commande](#) >
 [Liste des Certifications](#) >
 [Détail Certificat](#)
?

## DÉTAIL CERTIFICAT

Nr. Fabrication	1150219	Année de Fabrication	2010	Catégorie	1 - REI120	Nr. Ligne	1
<b>Article</b>	UN0209 /789	<b>Emb. Article</b>	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

	Manuel Complet	
	Homologation	
	Déclaration de Conformité	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
 | [Conditions de vente](#) | [Confidentialité](#) | [Intranet](#)


## Exemple PDF du livret complet



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, [www.ninz.it](http://www.ninz.it)



**Documentazione obbligatoria**

PORTA **UNIVER REI120**  
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Exemple PDF de la déclaration de conformité

		<p><b>NINZ</b> s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A                  P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025                  web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it                  Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225</p>
---	---	---

Pag: 1

Dichiarazione  
 Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

**D I C H I A R A**

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

**D I C H I A R A** altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/A1.

Ente di certificazione: CSI

Qtà Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova Est. FM massimo	Numero di Anno produzione
1 1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219
	CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150	2010

NINZ S.P.A.

Exemple PDF de l'homologation

**Ministero dell'Interno**  
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
 SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
 ISPIRATORIO PER LE ATTIVITÀ E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.A., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli evento classe di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS07538F e CS07598F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20027 BOLLATE (MI), nonché i documenti concernenti parte integrante del certificato stesso.

**SI OMOLOGA**

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli, avente classe di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI - prodotta dalla ditta NINZ S.p.A. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1995, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995.

Roma, **29 LUG. 1998**  
 Fasc. 410/140/47

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
 (Dott. Ing. *[firma]*)

L'ISPETTORE PER LE ATTIVITÀ E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI  
 (Dott. Ing. *[firma]*)

**CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2**  
 Riproduzione vietata! 1/5

**Ministero dell'Interno**  
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V. PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 1/MSA, 05/1 del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE;

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n° CS07538F e CS07598F, emesso il 11/05/98 da C.S.I. S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20027 BOLLATE (MI), nonché i documenti concernenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.A. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.A., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

**SI ESTENDE**

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.5 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990(A), con dimensioni che possono variare come di seguito riportate:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE E UNICAMENTE NEI A SUA INTEGRALE STESURA.

**CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2**  
 Riproduzione vietata! 3/5

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**  
 PER IL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V.

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

**SI RINNOVA**  
 l'omologazione codice BZ050REI120P023F2 del 29/07/1998  
 fino al 29/07/2008

Roma, **15 LUG. 2003**

Il Direttore Centrale  
 (Dott. Ing. *[firma]*)

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**  
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V.

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

**SI RINNOVA**  
 l'omologazione codice BZ050REI120P023F2 del 29/07/1998

**PORTA AD UN'ANTA CIECA**  
 Per larghezza ed altezza standard in dimensioni

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)
272	1.760	1.000	2.142	2.142
540	1.770	1.080	2.150	2.150
808	1.780	1.160	2.158	2.158

Per larghezza ed altezza standard in dimensioni (+15%) ed altezza in dimensioni (+15%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)
1.032	2.140	1.076	1.550	1.032
1.584	2.150	1.164	1.638	1.104
2.136	2.160	1.252	1.726	1.192

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova di porta senza battenti a pavimento e porta con battenti a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.A., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995, confermandone agli elaborati grafici di cui all'istruttoria di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.A. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.A., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1995, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.


Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995.

**IL DIRETTORE CENTRALE**



## Recherche par numéro direct pour porte unique

Entrez le champ «code» (code client), en utilisant les flèches à droite des champs de sélection pour entrer dans le:

Année de production, ligne de vente, la classe et le chiffre de production (les données sont sur la plaque d'identification de la porte, fixée sur le champ arrière du vantail), et utiliser la fonction de recherche pour afficher la porte spécifique avec tous les documents.



# MORE THAN FIREDOORS

French   
 

PRODUITS NOUVEAUTÉS ENTREPRISE PROCÈS-VERBAL RÉSEAU TÉLÉCHARGEMENT RÉFÉRENCES

» Certifications ?

### CERTIFICATIONS

**Recherche par Document De Transport (DDT)**

Année [AAAA]	<input type="text"/>
Carnet de quittances	<input type="text"/>
Nr. Document De Transport (DDT)	<input type="text"/>

**Recherche par Commande**

Service des Ventes	<input type="text"/>
Année (Exercice)	<input type="text"/>
Ligne Vente	<input type="text"/>
Numéro de Commande	<input type="text"/>

**Recherche par Nr. Fabrication**

Année de Fabrication [AAAA]	<input type="text" value="2010"/>
Ligne Vente	<input type="text" value="UNI - UNIVER"/>
Catégorie	<input type="text" value="1 - CF 2H"/>
Numéro de Fabrication (From - To)	<input type="text" value="1150219"/> - <input type="text"/>

**Recherche par Code** CHERCHER

Code	<input type="text" value="XYXYX"/>
------	------------------------------------

Au cas de problèmes avec l'application "certification", merci de suivre ces instructions:

- utiliser navigateur **Mozilla Firefox** ou **Google Chrome**
- enregistrer le document sur l'ordinateur, **donc l'ouvrir et l'imprimer en utilisant votre lecteur de pdf**


in NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025 | 
 Conditions de vente | Confidentialité | Intranet

En choisissant la porte unique par le chiffre de production, tous les composants associés à la porte seront affichés.



Cette page permet de sélectionner chaque composant du livret (le cas échéant), ou pour préparer un livret complet pour la porte, en utilisant les différentes icônes PDF:

- Livret complet
- Homologation
- Déclaration de conformité
- Première page
- Notices d'installation
- Notices d'installation pour un composant de la porte
- Etc.

Note: Les options affichées seront en fonction du type de produit et de la configuration choisie au moment de l'achat.








# MORE THAN FIREDOORS




French   
 

PRODUITS
NOUVEAUTÉS
ENTREPRISE
PROCÈS-VERBAL
RÉSEAU
TÉLÉCHARGEMENT
RÉFÉRENCES

» Certifications » Détail Certificat

## DÉTAIL CERTIFICAT

Nr. Fabrication	1150219	Année de Fabrication	2010	Catégorie	1 - REI120	Nr. Ligne	
Article	UN0209 /789	Emb. Article	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				
	Manuel Complet						
	Homologation						
	Déclaration de Conformité						
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer						
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1						

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| Conditions de vente | Confidentialité | Intranet


Exemple PDF du livret complet



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, [www.ninz.it](http://www.ninz.it)

**Documentazione obbligatoria**

PORTA **UNIVER REI120**  
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1



## Exemple PDF de la déclaration de conformité

**NINZ**<sup>®</sup>  
FIRE DOORS

**NDJ**<sup>®</sup>  
NINZ DIGITAL DECOR

**NINZ** s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A  
P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025  
web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it  
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225

Dichiarazione

Pag: 1

Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

**D I C H I A R A**

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

**D I C H I A R A** altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/A1.

Ente di certificazione: CSI

Qtà	Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di produzione	Anno
1	1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219	2010
		CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150		

NINZ S.P.A.

Exemple PDF de l'homologation

**Ministero dell'Interno**  
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
 SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
 ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli eventuale sistema di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIERE E LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTI i certificati di prova n° CS07538F e CS07539RF, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20027 BOLLATE (MI), nonché i documenti concernenti parte integrante del certificato stesso;

**SI OMOLOGA**

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli, avente classe di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA CIECA VE RIFINITA SU AMBIERE E LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI - prodotto dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1995, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995.

Roma, **29 LUG. 1998**  
 Fasc. 410/140/47

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
 (Dist. Ing. *[firma]* ITALIANO)

L'ISPETTORE PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI  
 (Dist. Ing. *[firma]* ITALIANO)

**CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2**  
 Riproduzione vietata! 1/5

**Ministero dell'Interno**  
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V. PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 1/MSA, 05/1 del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE;

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n° CS07538F e CS07539RF, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20027 BOLLATE (MI), nonché i documenti concernenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA;

**SI ESTENDE**

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.5 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990(A), con dimensioni che possono variare come di seguito riportate:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE E UNICAMENTE NEI A SUA INTEGRALE STESURA.

**CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2**  
 Riproduzione vietata! 3/5

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**  
 PER IL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V.

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

**SI RINNOVA**

L'omologazione codice BZ050REI120P023F2 del 29/07/1998  
 fino al 29/07/2008

Roma, **15 LUG. 2003**

Il Direttore Centrale  
 (Dist. Ing. *[firma]* FERRARO)

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**  
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V.

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

**SI RINNOVA**

L'omologazione codice BZ050REI120P023F2 del 29/07/1998

**PORTA AD UN'ANTA CIECA**

Per larghezza ed altezza standard in dimensioni

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)
272	1.760	1.000	2.142	2.142
540	1.770	1.080	2.150	2.150
808	1.780	1.160	2.158	2.158

Per larghezza in sezione (15%) ed altezza in sezione (10%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)
1032	2.140	1.076	2.032	2.142
1368	2.150	1.156	2.040	2.150
1704	2.160	1.236	2.048	2.158

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova di porta senza battenti a pavimento e porta con battenti a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995, confermando agli elaborati grafici di cui all'istruttoria di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con anello o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1995, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.


Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

## Recherche par plusieurs numéros de production

Entrez le champ «code» (code d'accès), en utilisant les flèches à droite des champs de sélection pour entrer dans le:

Année de production, ligne de vente, la classe, les chiffres initiale et finale de production (les données sont sur la plaque d'identification de la porte, fixée sur le champ arrière du vantail), et utiliser la fonction de recherche pour afficher toutes les portes relatives aux numéros de production indiqués.



# MORE THAN FIREDOORS

French

Site search

PRODUITS
NOUVEAUTÉS
ENTREPRISE
PROCÈS-VERBAL
RÉSEAU
TÉLÉCHARGEMENT
RÉFÉRENCES

🏠 > Certifications
?

### CERTIFICATIONS

**Recherche par Document De Transport (DDT)**

Année [AAAA]	
Carnet de quittances	
Nr. Document De Transport (DDT)	

**Recherche par Commande**

Service des Ventes	
Année (Exercice)	
Ligne Vente	
Numéro de Commande	

**Recherche par Nr. Fabrication**

Année de Fabrication [AAAA]	2010	
Ligne Vente	UNI - UNIVER	
Catégorie	1 - CF 2H	
Numéro de Fabrication (From - To)	1150219	- 1150224

**Recherche par Code** CHERCHER

Code	XYXYX
------	-------

Au cas de problèmes avec l'application "certification", merci de suivre ces instructions:

- utiliser navigateur **Mozilla Firefox** ou **Google Chrome**
- enregistrer le document sur l'ordinateur, **donc l'ouvrir et l'imprimer en utilisant votre lecteur de pdf**

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| Conditions de vente
| Confidentialité
| Intranet


La sélection de plusieurs numéros de production affiche tout de l'élément / des éléments qui sont désignés par les sélections commande.

A gauche de chaque article qui est produit il y aura toujours une icône qui vous fournira tous les détails concernant chaque porte de l'élément sélectionné.



L'affichage présente les chiffres de production attribués à l'ordre de l'article, le descriptif du produit et la quantité d'articles.

Au côté droit il y a une icône de PDF qui peut être cliqué pour générer un livret combiné pour toutes les portes de l'élément sélectionné d'ordre d'achat.

Lorsqu'on clique dessus, un message apparaît demandant au client de vouloir attendre un certain temps nécessaire pour le téléchargement (1 à 3 minutes, en fonction de la dimension du livret et la vitesse de la ligne ADSL du client) - cliquez sur OK pour continuer.



# MORE THAN FIREDOORS



French   
 




[PRODUITS](#)
[NOUVEAUTÉS](#)
[ENTREPRISE](#)
[PROCÈS-VERBAL](#)
[RÉSEAU](#)
[TÉLÉCHARGEMENT](#)
[RÉFÉRENCES](#)

[Certifications](#) > [Liste Lignes Commande](#) ?

## LISTE LIGNES COMMANDE

Service des Ventes	UNI	Exercice	10	Ligne Vente	UNI		
Client	039227 - FIRESERVICE S.R.L.						

	Nr. Commande	Date Commande	Nr. Ligne	Nr. Fabrication	Article	Emb. Article	Mesures	UM	Quantité	
	1179	01/03/2010	1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
 
[Conditions de vente](#) | [Confidentialité](#) | [Intranet](#) 

Exemple du message affiché après avoir cliqué sur la génération livret pour le poste de commande.

The screenshot shows the NINZ website interface. At the top, the logo 'NINZ FIREDOORS' and the slogan 'MORE THAN FIREDOORS' are visible. A navigation menu includes 'PRODUITS', 'NOUVEAUTÉS', 'ENTREPRISE', 'PROCÈS-VERBAL', 'RÉSEAU', 'TÉLÉCHARGEMENT', and 'RÉFÉRENCES'. The breadcrumb trail indicates the user is in 'Certifications > Liste Lignes Commande'. A table titled 'LISTE LIGNES COMMANDE' is partially visible, showing columns for 'Service des Ventes', 'UNI', 'Exercice', 'Ligne Vente', and 'Client'. A modal dialog box is centered on the screen with the following text: 'Attention, l'affichage du livret peut prendre quelques instants! En fonction de la grandeur du fichier et de la vitesse de la connexion internet. Souhaitez-vous continuer?'. The dialog has 'OK' and 'Annulla' buttons. Below the dialog, a table with columns 'Nr. Commande', 'Date Commande', 'Nr. Ligne', and 'Nr.' is visible, with one row containing '1179', '01/03/2010', '1', and '1150'. To the right, another table shows 'Mesures', 'UM', and 'Quantité' with values '000.0 x 2150.0 x 0.0', 'PZ', and '6'. The footer contains contact information for NINZ S.p.A. and links for 'Conditions de vente', 'Confidentialité', and 'Intranet'.



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, [www.ninz.it](http://www.ninz.it)

### Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**  
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Les différentes sections du livret sont combinées pour créer un fichier PDF qui peut être sauvé sur l'ordinateur personnel du client et imprimé, lorsque cela est nécessaire.

Note: attendre l'achèvement du processus afin d'obtenir le livret correct.

Toutes les portes d'une commande peuvent être affichées en cliquant sur l'icône à gauche de l'élément sélectionné.

Cette page a toujours une icône à gauche de l'élément de produit qui sera utilisé pour afficher les composantes détaillées d'une seule porte.

Le numéro de production de la porte spécifique est affiché avec la classe, l'homologation (le cas échéant) et la date d'homologation (le cas échéant).


**Livret avec plusieurs numéros de production**

Lorsque serait nécessaire un livret unique pur plusieurs numéros de production, un champ sur le côté droit permet de sélectionner plusieurs portes, en utilisant les étapes suivantes:



1. sélectionner le numéro de production
2. sélectionner l'icône PDF dans la partie supérieure du drapeau afin de préparer le livret.

**Livret numéro de production unique**

Sur le côté droit de la porte il y a une icône de PDF qui peut être cliqué pour générer un livret pour une seule porte.



# MORE THAN FIREDOORS

French   
 













PRODUITS NOUVEAUTÉS ENTREPRISE PROCÈS-VERBAL RÉSEAU TÉLÉCHARGEMENT RÉFÉRENCES
?


[Certifications](#) > 
 [Liste Lignes Commande](#) > 
 [Liste des Certifications](#)


## LISTE DES CERTIFICATIONS

Service des Ventes	ITA	Exercice	10	Ligne Vente	UNI	Nr. Commande	1179
Date Commande	01/03/2010	Client	039227 - FIRESERVICE S.R.L.			Nr. Ligne	1
Article	UN0209 /789 Emb. Article --Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm						

	Nr. Fabrication	Catégorie	Année Fabrication	Nr. Homologation	Date Homologation		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	

 
 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
 


 Conditions de vente | Confidentialité | Intranet 

Différentes composantes de la porte peuvent être affichées en cliquant sur l'icône à gauche de la porte unique.



Cette page permet de sélectionner chaque composant du livret (le cas échéant), ou pour préparer un livret complet pour la porte, en utilisant les différentes icônes PDF:

- Livret complet
- Homologation
- Déclaration de conformité
- Première page
- Notices d'installation
- Notices d'installation pour un composant de la porte
- Etc.

Note: Les options affichées seront en fonction du type de produit et de la configuration choisie au moment de l'achat.



# MORE THAN FIREDOORS

French   
 






[PRODUITS](#)
[NOUVEAUTÉS](#)
[ENTREPRISE](#)
[PROCÈS-VERBAL](#)
[RÉSEAU](#)
[TÉLÉCHARGEMENT](#)
[RÉFÉRENCES](#)



[Home](#) >
 [Certifications](#) >
 [Liste Lignes Commande](#) >
 [Détail Certificat](#)
?


## DÉTAIL CERTIFICAT

Nr. Fabrication	1150219	Année de Fabrication	2010	Catégorie	1 - REI120	Nr. Ligne	1
Article	UN0209 /789    Emb. Article    --Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm						

	Manuel Complet	
	Homologation	
	Déclaration de Conformité	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Conditions de vente](#) | 
 [Confidentialité](#) | 
 [Intranet](#)




## Exemple PDF du livret complet



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, [www.ninz.it](http://www.ninz.it)

**Documentazione obbligatoria**

PORTA **UNIVER REI120**  
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

## Exemple PDF de la déclaration de conformité

**NINZ**<sup>®</sup>  
FIRE DOORS

**NDJ**<sup>®</sup>  
NINZ DIGITAL DECOR

**NINZ** s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A  
P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025  
web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it  
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225

Dichiarazione

Pag: 1

Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

## D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

## D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/A1.

Ente di certificazione: CSI

Qtà	Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di produzione	Anno
1	1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219	2010
		CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150		

NINZ S.P.A.

Exemple PDF de l'homologation

**Ministero dell'Interno**  
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
 SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
 ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), intesa ad ottenere l'omologazione della porta esistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con cerchio o tasselli eventuale sistema di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTI i certificati di prova n° CS07538F e CS07539F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20027 BOLLATE (MI), nonché i documenti concernenti parte integrante del certificato stesso;

**SI OMOLOGA**

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con cerchio o tasselli, avente classe di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI - prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, **29 LUG. 1998**  
 Fasc. 410/140/47

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
 (Dott. Ing. *[firma]*)

L'ISPETTORE PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI  
 (Dott. Ing. *[firma]*)

**CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2**  
 Riproduzione vietata! 1/5

**Ministero dell'Interno**  
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V. PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 1/MSA, 05/1 del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE;

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS07538F e CS07539F, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20027 BOLLATE (MI), nonché i documenti concernenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con cerchio o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA;

**SI ESTENDE**

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.5 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990(A), con dimensioni che possono variare come di seguito riportate:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE E UNICAMENTE NEI A SUA INTEGRALE STESURA.

**CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2**  
 Riproduzione vietata! 3/5

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**  
 PER IL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V.

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

**SI RINNOVA**  
 l'omologazione codice BZ050REI120P023F2 del 29/07/1998  
 fino al 29/07/2008

Roma, **15 LUG. 2003**

Il Direttore Centrale  
 (Dott. Ing. *[firma]*)

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**  
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA V.

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

**SI RINNOVA**  
 l'omologazione codice BZ050REI120P023F2 del 29/07/1998

**PORTA AD UN'ANTA CIECA**  
 Per larghezza ed altezza standard in dimensioni

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)
272	1.760	1.000	2.142	2.142
540	1.770	1.080	2.150	2.150
808	1.790	1.960	2.124	2.124

Per larghezza in sezione (15%) ed altezza in sezione (15%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)	larghezza x altezza (mm)
1032	2.140	1.076	1.550	1.032
1.068	2.136	1.144	1.528	1.068
1.104	2.132	1.212	1.504	1.104

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova di porta senza battenti a pavimento e porta con battenti a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai sensi della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, confermando agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con cerchio o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

**IL DIRETTORE CENTRALE**